Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
tel.(+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

ZERTIFIKAT

zur Kennzeichnung des Produkts mit dem Sicherheitszeichen 44/B/16

Typ 5 PN-EN ISO / IEC 17067: 2014-01 Konformitätsbewertung - Grundlagen der Produktzertifizierung und Leitlinien für Produktzertifizierungsprogramme und gemäß dem Zertifizierungsprogramm Nr. PC-04

Hiermit wird bescheinigt, dass das Bauprodukt:

Trockengepresste Keramikfliesen mit der geringer Wasseraufnahme 0,5% < E < 3%, Gruppe BI_b

hergestellt von:

„CERRAD"
Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice

im Werk:

wie vorgenannt,

Erfüllen die Technischen Kriterien:	KT 32/C Gepresste und gezogene Keramikfliesen
Gemäß dem Prüfbericht von:	Prüflabor des Instituts für Keramik und Baustoffe ul. Postępu 9 02-676 Warszawa
Nummer und Datum des Prüfberichts:	54/LB/2016, 54/1/LB/2016 vom 4.04.2016
Kritische Merkmale:	**Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, ionisierende Strahlung**

Zertifikat gültig ab dem **26 April 2016** bis zum **25 April 2021**

in Bezug auf ausschließlich diese Produktausfertigungen, die identische Eigenschaften (Kenndaten) wie das/die Prüfmuster aufweisen und die vorstehend genannten Normanforderungen erfüllen.

Der Hersteller kann das Zertifikat benutzen, solange die Anforderungen des Zertifizierungsprogramms PC-04 und der vorgenannten Technischen Kriterien erfüllt sind.

Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl. Ing. Małgorzata Warda-Pruszkowska

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE * 3 *

Direktor des Instituts für Keramik und Baustoffe

Dr. habil. Ing. Adam Witek, Prof. ICiMB

Warschau, den 26.04.2016
Datum der Übersetzung: 26.04.2016